

福州市萧治安中医外科医院排烟系统技术参数要求

序号	名称	技术参数要求	单位	数量
1	万向竹节排烟仪	1、出风口 110mm，直管直90mm； 2、360 度旋转头+旋转臂，二级直管直径 75mm； 3、三级加装调节阀，采用透明方罩 650*420mm； 4、全部采用铝合金材质。	台	8
2	无极变速涡轮增压抽风机	超强防水型金属外壳，全通烤瓷机芯，耐高温，风量 2000m ³ /H, 风压 60pa, 功率 400w, 噪音 ≤40db ，转速 1500rpm 口径200mm。	台	3
<p>备注： 1、以上包含安装费，管道材料费，一级二级近风口静音软管及所有辅材。 2、以上设备包含售后保修服务两年。 3、有意向报名的供应商，报名期间可到实地进行勘察。</p>				